

Trinkwasserqualität in der Gemeinde Lützelflüh
Information über die Qualität des abgegebenen Trinkwassers im Jahr 2020

<i>Entnahmestellen</i>	<i>Bakteriologische Qualität</i>	<i>Gesamthärte in franz. Härtegraden</i>	<i>Nitratgehalt in mg/l</i>	<i>Herkunft des Wassers</i>	<i>Behandlung des Wassers</i>
<u>Gemeindeeigene Versorgungen</u>					
Wasserversorgung Gemeinde Lützelflüh	einwandfrei	26.5	10.7	Grundwasser	keine
Wasserversorgung (Brunnen) Schulhaus Grünenmatt	einwandfrei	33.4	24.5	Quellwasser	keine
Wasserversorgung (Brunnen) Sekundarschulhaus Lützelflüh	kein Trinkwasser (Hinweistafel montiert)				
Wasserversorgung Friedhof / Kirchplatz	kein Trinkwasser (Hinweistafel montiert)				
<u>Private Versorgungen</u>					
Wasserversorgung Brunnengenossenschaft Grünenmatt	einwandfrei	30.9	23.1	Quellwasser	UV desinfiziert
Wasserversorgung Brunnengenossenschaft Lützelflüh-Unterdorf und Goldbach	einwandfrei	30.3	20.2	Quellwasser	keine
Wasserversorgung Sonnhalde	einwandfrei	30.2	25.8	Quellwasser	keine
Wasserversorgung Trachselwald	einwandfrei	20.6 – 21.2	4.7 – 5.6	Quellwasser	UV desinfiziert
Wasserversorgung Rüegsau und Umgebung	einwandfrei	25.4	10.0	Grundwasser	keine
Wasserversorgung Arni-Landiswil	einwandfrei	20.0	7.0	Quell- und Grundwasser	teils UV desinfiziert

Die Kontaktstellen für weitere Auskünfte über die oben genannten Wasserversorgungen können bei der Gemeindeverwaltung Lützelflüh erfragt werden.

Tiefbaukommission Lützelflüh